

# Halsey Taylor® WaterSentry® VII

Lead, Cyst, Chlorine, Taste, Odor & Sediment Reduction Filter  
Water Treatment Unit P/N 55897C

## PERFORMANCE DATA SHEET

**IMPORTANT NOTICE:** Read this Performance Data Sheet and compare the capabilities of this unit with your actual water treatment needs. It is recommended that, before purchasing a water treatment unit, you have your water supply tested to determine your actual water treatment needs.

**NOTICE:** Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

**CAUTION:** Use on cold water line only. Do not allow installed filter to freeze.

RECOMMENDED USE CONDITIONS			
Capacity	1500 Gallons 1 Year Maximum	Maximum Pressure	105 PSI (7.3 Kg/cm <sup>2</sup> )
Flow Rate	0.75 GPM	Minimum Pressure	20 PSI (1.5 Kg/cm <sup>2</sup> )
Temperature	40-120° F (5-50° C)		

NOTE: Performance will vary depending on local water conditions.

### Instructions For Installing Replacement Filters

1. Turn off water supply; dispense water to relieve pressure.
2. Turn used filter counterclockwise 1/4 turn to remove from filter head.
3. Remove cap from new filter and use to seal used filter.
4. Insert new filter into existing filter head and turn fully clockwise.
5. Turn on water supply and run a minimum of two gallons of water through the filter to purge air and fine carbon particles from filter. Also run water through glass filler (if provided).

Your Authorized Representative
Buyer
Seller <small>Buyer and seller required to sign under Iowa law</small>

### LIMITED WARRANTY

The Halsey Taylor® WATERSENTRY® VII is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of installation. Warranty is limited to repair or replacement of defective component.

The Halsey Taylor® WATERSENTRY® VII filter has been tested and verified to the following standards and test conditions by NSF International:

ANSI/NSF 42	ANSI/NSF 53
Chlorine - Class I Particulate - Class I Taste and Odor Reduction	Lead Reduction Cyst Reduction

Performance Test Conditions	
Capacity	1500 Gallons (5678 l)
Flow Rate	0.75 gpm (2.8 l/m)
Pressure	60 psi (4.2 kg/cm <sup>2</sup> )
Temperature	68-70° F (20-21° C)

Table 1 Lead Reduction

Contaminant	Average Influent	Average Effluent	Percent Reduction	Maximum Effluent	USEPA Maximum Level
Lead (pH 6.5)	.16 mg/l	.003 mg/l	98.1	.006 mg/l	.015 mg/l
Lead (pH 8.5)	.17 mg/l	.004 mg/l	97.6	.011 mg/l	.015 mg/l

Table 2 Cyst Reduction

Average Influent	Average Effluent	Maximum Effluent	Units	% Reduction
168648	17	44	particles/ml	99.99

Table 3 Chlorine Reduction

Average Influent	Average Effluent	Maximum Effluent	Units	% Reduction
2.0	.05	.05	mg/l	97.5

Table 4 Particulate Reduction

Average Influent	Average Effluent	Maximum Effluent	Units	% Reduction
607313	298	698	particles/ml	99.9

55897C Replacement Lead/Cyst/CTO Reduction Filter - List Price \$66.65

**Currently under review by the State of California.**

**Halsey Taylor®**  
2222 CAMDEN COURT  
OAK BROOK, IL 60523  
630.574.3500

# Halsey Taylor® WaterSentry® VII

Filtro Reducción Plomo, Membranas, Cloro, Olor, Sabor  
Unidad Tratamiento de Agua, Número Parte 55897C

## HOJA DE DATOS FUNCIONAMIENTO

**AVISO IMPORTANTE:** Lea esta Hoja de Datos de Funcionamiento y compare la capacidad de esta unidad con las necesidades actuales de su tratamiento de agua. Se recomienda que antes de comprar una unidad de tratamiento de agua, usted haya probado su sistema de suministro de agua para determinar las necesidades reales del tratamiento de agua.

**AVISO:** No lo use con agua que no es microbiológicamente segura, o que se desconoce la calidad, sin antes haber desinfectado el sistema.

**PELIGRO:** Para uso de tubería de agua fría solamente. No permita que el filtro instalado se congele.

CONDICIONES DE USO RECOMENDADO		
Capacidad	1500 Galones(5.678 L) 1 Año Máximo	Presión Máxima 105 PSI (7,3 kg./cm <sup>2</sup> )
Clasificación Flujo	2,8 L/M	Presión Mínima 20 PSI (1,5 kg/cm <sup>2</sup> )
Temperatura	40-120° F (5-50°C)	

AVISO: El funcionamiento variará de acuerdo a las condiciones locales del agua.

### Instrucciones para la Instalación de Filtros

1. Cierre el suministro de agua; dosifique el agua para disminuir la presión.
2. Gire el filtro usado ¼ hacia la izquierda para quitar la cabeza del filtro.
3. Quite la tapa del filtro nuevo y úselo para sellar el filtro usado.
4. Inserte el filtro nuevo en la cabeza del filtro y gire completamente hacia la derecha.
5. Encienda el suministro de agua y deje correr por lo menos 2 galones (7,5 L) de agua a través del filtro para sacar el aire y las partículas finas de carbono del filtro. También deje correr el agua a través del filtro de vidrio (si ha sido incluido).

Su Representante Autorizado
Camprador
Vendedor <small>Comprador y Vendedor han de firmar, según leyes locales</small>

### GARANTÍA LIMITADA

Los productos Halsey Taylor® WATERSENTRY® VII están garantizados de estar libres de defectos en material y fabricación por un periodo de un año desde el día de instalación. La garantía está limitada para reparar o reemplazar las partes defectuosas.

Los filtros Halsey Taylor® WATERSENTRY® VII han sido probados y verificados bajo los siguientes estándares y condiciones de prueba por la NSF Internacional:

ANSI/NSF 42		ANSI/NSF 53	
Cloro – Clase I Partículas – Clase I Reducción de Sabor y Olor		Reducción Plomo Reducción Membranas	

  

Condiciones de Prueba de Funcionamiento	
Capacidad	1500 Galones (5678 l)
Clasificación Flujo	0.75 gpm (2.8 l/m)
Presión	60 psi (4.2 kg/cm <sup>2</sup> )
Temperatura	68-70° F (20-21° C)

**Tabla 1 Reducción de Plomo**

Contaminante	Fluido promedio hacia adentro	Fluido promedio hacia fuera	Porcentaje de Reducción	Máximo Afluyente	Máximo Nivel USEPA
Lead (pH 6.5)	.16 mg/l	.003 mg/l	98.1	.006 mg/l	.015 mg/l
Lead (pH 8.5)	.17 mg/l	.004 mg/l	97.6	.011 mg/l	.015 mg/l

**Tabla 2 Reducción Membrana**

Fluido promedio hacia adentro	Fluido promedio hacia fuera	Máximo Afluyente	Unidades	% de Reducción
168648	17	44	particles/ml	99.99

**Tabla 3 Reducción Cloro**

Fluido promedio hacia adentro	Fluido promedio hacia fuera	Máximo Afluyente	Unidades	% de Reducción
2.0	.05	.05	mg/l	97.5

**Tabla 4 Reducción de Partículas**

Fluido promedio hacia adentro	Fluido promedio hacia fuera	Máximo Afluyente	Unidades	% de Reducción
607313	298	698	particles/ml	99.9

El Plomo del Reemplazo 55897C/Quiste/el Filtro de la Reducción de CTO - la Lista Valora \$66.65

**Actualmente bajo revisión por el Estado de California**

**Halsey Taylor**<sup>®</sup>  
2222 CAMDEN COURT  
OAK BROOK, IL 60523  
630.574.3500

IMPRESO EN LOS E.E.U.U.

PARA PIEZAS, CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL O LLAME AL 1.630.574.3500

# Halsey Taylor® WaterSentry® VII

Filtre de réduction Plomb, kystes, goût, odeurs et sédiments  
Appareil de traitement de l'eau P/N 55897C

## FEUILLE DES DONNEES DE PERFORMANCE

**REMARQUE IMPORTANTE :** Lire la feuille de données de performance et comparer les capacités de l'appareil avec vos besoins actuels en matière de traitement d'eau. Il est recommandé de faire tester l'alimentation d'eau avant d'acheter un système de traitement d'eau, afin de déterminer vos besoins actuels.

**A NOTER :** Ne pas utiliser l'eau considérée comme contaminée par des microbes ou dont la qualité n'est pas connue, sans désinfecter de manière adéquate avant ou après le système.

**PRECAUTIONS :** Utiliser uniquement des conduits d'eau froide. Ne pas laisser le filtre installé geler.

### RECOMMENDED USE CONDITIONS

Capacité	5677 litres 1 an maximum	Pression maximum 105 PSI (7,3kg/cm <sup>2</sup> )
Débit	2,8 litres	
Température	entre 5 et 50°C (de 40 à 120°F)	Pression maximum 20 PSI (1,5kg/cm <sup>2</sup> )

REMARQUE : Les performances changent en fonction des conditions régionales relatives à l'eau.

### Instructions d'installation des filtres de remplacement

1. Arrêter l'alimentation d'eau ; laisser de l'eau s'écouler pour faire baisser la pression.
2. Tourner le filtre usagé d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, afin de le désengager de la tête du filtre.
3. Retirer le capuchon du nouveau filtre et s'en servir pour sceller le filtre usagé.
4. Insérer le nouveau filtre dans le filtre existant, et tourner à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Ouvrir l'alimentation d'eau et laisser s'écouler un minimum de 7,5 litres d'eau à travers le filtre, afin d'éliminer l'air et les fines particules de carbone du filtre. Laisser également couler l'eau du filtre en verre (si vous en possédez un).

Représentant autorisé

Acheteur

Vendeur

En Iowa, la loi requiert la signature de l'acheteur et du vendeur.

### **GARANTIE LIMITEE**

**Le système Halsey Taylor® WATERSENTRY® VII est garanti sans aucun défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant une période de un an à partir de la date d'installation. La garantie est limitée aux réparations ou remplacement d'éléments défectueux.**

Le filtre Halsey Taylor® WATERSENTRY® VII a fait l'objet de tests et de vérifications en fonction des normes et conditions de tests du NSF International énumérées ci-dessous :

ANSI/NSF 42	ANSI/NSF 53
Chlore – Classe1 Substance particulaire – Classe 1 Réduction goût et odeurs	Réduction du plomb Réduction des kystes

Conditions des tests de performances	
Capacité	5678 litres (1500 gallons)
Débit	2,8 l/m (0.75 gpm)
Pression	4,2kg/cm <sup>2</sup> (60psi)
Température	20-21°C (68-70°F)

Tableau 1 Réduction du Plomb

Contaminant	Influent moyen	Effluent moyen	Réduction en pourcentage	Effluent maximum	Niveau maximum USEPA
Plomb (pH 6,5)	.16 mg/l	.003 mg/l	98.1	.006 mg/l	.015 mg/l
Plomb (pH 8,5)	.17 mg/l	.004 mg/l	97.6	.011 mg/l	.015 mg/l

Tableau 2 Réduction des kystes

Influent moyen	Effluent moyen	Effluent maximum	Unités	% de réduction particules/ml
168648	17	44	particules/ml	99.99

Tableau 3 Réduction du Chlore

Influent moyen	Effluent moyen	Effluent maximum	Unités	% de réduction particules/ml
2.0	.05	.05	mg/l	97.5

Tableau 4 Réduction des particules

Influent moyen	Effluent moyen	Effluent maximum	Unités	% de réduction particules/ml
607313	298	698	particules/ml	99.9

Filtre de réduction CTO/Kystes/Plomb de remplacement 55897C - Enumérer \$66.65 de Prix

**Examiné à l'heure actuelle par l'état de Californie.**

**Halsey Taylor®**  
2222 CAMDEN COURT  
OAK BROOK, IL 60523  
630.574.3500

IMPRIMÉ AUX É.-U.

POUR OBTENIR DES PIÈCES, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU COMPOSEZ LE 1.630.574.3500

This Page Intentionally Left Blank  
Esta Página Dejó Intentionalmente en Blanco  
Cette Page Part Intentionnellement Blanc

This Page Intentionally Left Blank  
Esta Página Dejó Intentionalmente en Blanco  
Cette Page Part Intentionnellement Blanc